

SZUTEST

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş., İstanbul, Türkiye

APPROVAL OF CONFORMITY UYGUNLUK ONAYI

Number: **2431801**
Numara:

Manufacturer Üretici : RAMS INTERNATIONAL FZE

Manufacturing Plant Üretim Yeri : 15G12, LOB OFFICE COMPLEX, PHASE 1, HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, UAE

Product Ürün : EXPENSION TANK, DOSIGN TANK, CHILLED WATER BUFFER TANK

Type/Model Tip/Model : EXP 500, EXP 350, EXP 100, DT 25, DT 40, BT1000

Reference Standartlar : ASME SECTION VIII, DIV-1
EN 13445-5:2014
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

SZUTEST declares that the aforementioned manufacturer's third-party review of referenced technical file is performed upon voluntary request. It is the manufacturer's sole responsibility to conform to the requirements relating standards and this document cannot be used a legal document to claim any type of conformity. The results of the review and this document report can only be valid unless no document under the scope of signed agreement submitted to Szutest has been changed, if the agreement terms and the agreement itself remains valid and until the date of validity stated below. For devices, the manufacturer must perform internal manufacturing and quality controls, appoint EU Representative, when necessary, provide proper solutions for essential safety requirements and must provide a declaration of conformity. This document cannot replace any of these requirements and cannot be used to claim conformance to the requirements of the manufacturer before placing the products on the market. If a device requires further involvement of a notified body, this document cannot be used to claim such involvement. This non-notified review is not a part of any type of notification for EU Regulations and is not related with the notification scope of SZUTEST. The current validity of the certificate shall be checked from www.szutest.com.tr

SZUTEST, yukarıda belirtilen üreticinin refere edilen teknik dosyasının 3'üncü taraf incemesinin gönüllü talebe istinaden yapıldığını beyan eder. Standarda uyum tamamıyla üreticinin sorumluluğundadır ve bu doküman herhangi bir yasal gerekliliğe uyumun kanıtı için kullanılamaz. İncelemenin sonucu ve bu doküman SZUTEST'e sözleşme kapsamında sunulan herhangi bir doküman değişmediği sürece, bu sözleşme kurallarının ve sözleşmenin kendisinin geçerli olduğu sürece ve aşağıda belirtilen geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Ürünler için üretici iç üretim ve kalite kontrolleri gerçekleştirmeli, gerektiği durumda Avrupa Temsilcisi atamalı, Temel Güvenlik gereklilikleri için yeterli çözümler üretmeli ve uygunluk beyanı sağlamalıdır. Bu doküman bu gerekliliklerin yerini alamaz ve üreticinin ürünlerini pazara sunmadan önce sağlaması gereken gerekliliklere uygunduğunu göstermek için kullanılamaz. Eğer ürünler bir Onaylanmış Kuruluş'un değerlendirme yapmasını gerektiriyorsa bu doküman bu değerlendirmenin yapıldığını göstermek için kullanılamaz. Bu notifikasyon dışı inceleme herhangi bir Avrupa Yönetmeliği çerçevesinde alınmış herhangi bir notifikasyonla ilgili ve Szutest'in notifikasyon kapsamında yapılmış bir inceleme değildir. Sertifikanın güncel geçerlilik durumu www.szutest.com.tr adresinden kontrol edilmelidir.

First Issue Date :12.11.2024
İlk Yayın Tarihi

Validity Date : 11.11.2027
Geçerlilik Tarihi

Period Validity Date :
Periyod Bitiş Tarihi

Revision Date :-
Revizyon Tarihi/No



Nihan DAĞLI AĞLAN
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager

Product Description:							
Product Name	MODEL	TAG No	DRAWING No	PN bar	Medium	Volume	Cat.
EXPENSION TANK	EXP 500	97-VL-911	0D204-DDW-R-97-XD-EH150-000001-001	10	Water	500	SEP
	EXP 350	97-VL-912	0D204-DDW-R-97-XD-EH150-000002-001	10	Water	350	SEP
	EXP 350	97-VL-913	0D204-DDW-R-97-XD-EH150-000003-001	10	Water	350	SEP
	EXP 350	97-VL-914	0D204-DDW-R-97-XD-EH150-000004-001	10	Water	350	SEP
	EXP 100	97-TA-901	0D204-DDW-R-97-XD-EH145-000001-001	10	Water	100	SEP
DOSING TANK	DT 25	97-TA-902	0D204-DDW-R-97-XD-EH145-000002-001	10	Water	25	SEP
	DT 40	97-TX-911 97-TX-912 97-TX-913 97-TX-914	0D204-DDW-R-97-XD-EH150-000005-001	10	Water	40	SEP
CHILLED WATER BUFFER TANK	BT1000	97-TA-903	0D204-DDW-R-97-XD-EH145-000003-001	10	Water	1000	SEP